









13.12



- ⓘ **Relè bistabile modulare 2 contatti**
- Ⓔ **Call & Reset relay, 2 contacts**
- Ⓕ **Relais bistable modulaire 2 contacts**
- Ⓖ **Ruf-Quittier-Relais, 2 Kontakte**
- Ⓝ **Modulair impulsrelais 2 contacten**
- Ⓔ **Relé biestable modular 2 contactos**
- Ⓕ **Relé Modular biestável 2 contactos**
- Ⓔ **Segélyhívó-, vészjelző-, nyugtázó relé 2 érintkezővel**
- Ⓔ **Přivolávací relé, 2 kontaktní**

- ⓘ **DIMENSIONI**
- Ⓔ **DIMENSIONS**
- Ⓕ **DIMENSIONS**
- Ⓖ **ABMESSUNGEN**
- Ⓝ **AFMETINGEN**
- Ⓔ **DIMENSIONES**
- Ⓕ **DIMENSÕES**
- Ⓔ **MÉRETEK**
- Ⓔ **ROZMĚRY**



	<p>13.12.0.012.0000 12 V AC (50/60)Hz / DC $U_{min} = 9,6$ V AC / DC $U_{max} = 13,2$ V AC / DC</p> <p>13.12.8.024.0000 24 V AC (50/60)Hz $U_{min} = 19,2$ V AC $U_{max} = 26,4$ V AC</p>
	<p>(-10...+60)°C</p>
	<p> 8 A 250 V ~ μ</p> <p> 800 W 230 V AC</p> <p> 250 W 230 V AC</p>

- ① SCHEMA DI COLLEGAMENTO
- Ⓒ WIRING DIAGRAM
- Ⓕ SCHEMA DE RACCORDEMENT
- Ⓓ ANSCHLUSSBILD
- Ⓐ AANSLUITSCHAMA
- Ⓔ ESQUEMA DE CONEXION
- Ⓟ ESQUEMAS DE LIGAÇÃO
- Ⓗ BEKÖTÉSI RAJZ
- ⒸZ SCHÉMA PŘIPOJENÍ



- ① ***Verificare che il carico applicato sia compatibile con un'alimentazione continuativa**
- Ⓒ ***Verify that the load applied is compatible with a continuous supply**
- Ⓕ ***Vérifier que la charge appliquée soit compatible avec une alimentation permanente**
- Ⓓ ***Die Signalgeber müssen an eine ständig gegebene Betriebsspannung angeschlossen sein**
- Ⓐ ***Controleer of de belasting continu op de voedingsspanning mag worden aangesloten**
- Ⓔ ***Verifique que la carga conectada es compatible con una alimentación continuada**
- Ⓟ ***Verifique se a carga aplicada é compatível com a alimentação utilizada de forma contínua**
- Ⓗ ***A jelző készülékeknek állandóan feszültség alatt kell lenniük**
- ⒸZ ***Ověřte, zda připojená zátěž je slučitelná s trvalým napájením**